

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogps7gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Норильск
(место составления акта)

“ 08 ” декабря 20 14 г.
(дата составления акта)
16 час. 50 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального кон-
троля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 741

По адресу/адресам: Россия, 663332, Красноярский край, г. Норильск, р-н Талнах, ул. Космо-
навтов, 10

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 17.11.2014 № 741,
подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск по по-
жарному надзору Ганьжа Сергеем Геннадьевичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 92 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «Облачко»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 02 ” декабря 20 14 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжит. 2 ч. 00 мин.
“ 08 ” декабря 20 14 г. с 16 час. 40 мин. до 16 час. 50 мин. Продолжит. 0 ч. 10 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 2 рабочий(их) день(дня) / 2 час. 10 мин.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД по МО г. Норильск УНД ГУ МЧС России по Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко» Исаева С.И. путём вручения распоряжения о проведении проверки 25.11.2014 15ч.00мин. 

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор МО г. Норильск по пожарному надзору Егоров Николай Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий Исаева Светлана Ивановна, заместитель заведующего по АХР Антоновская Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов, характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Руководитель организации не осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (штор) с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) не реже 1 раз в год.	Пункт 21 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	руководитель МБДОУ № 92
2.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения теплоцентра обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Пункт 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	руководитель МБДОУ № 92
3.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения склада (1эт.) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Пункт 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	руководитель МБДОУ № 92


	ности".		
4.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения электрощитовой обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Пункт 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	руководитель МБДОУ № 92
5.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения костюмерной (2эт.) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Пункт 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	руководитель МБДОУ № 92
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения склада (3эт.) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Пункт 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	руководитель МБДОУ № 92
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие на двери помещения склада кастаньяши (3эт.) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Пункт 20 ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	руководитель МБДОУ № 92
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены			
1.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
2.	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».		

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объекта (на 1 л. в 1 экз.);
2. Предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 08.12.2014 № 741/1/1-7

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор МО г. Норильск

Красноярского края по пожарному надзору



Н.Н. Егоров

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 92 «Облачко» С.И. Исаева

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 08 ” декабря 20 14 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

- Сибирского регионального центра 8(3912)98-55-47

- ГУ МЧС России по Красноярскому краю 8(3912)27-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 92 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «Облачко», зарегистрировано в налоговом органе 05.07. (серия 24 № 005398999). Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 14.06.2011г. серия 24 № 005547147. Согласно устава, учредителем МБДОУ № 92 «Детский сад «Облачко» является администрация города Норильска Красноярского края. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 23.06.2009 серия 24 ЕИ № 245486, здание закреплено за МБДОУ № 92 «Детский сад «Облачко» на праве оперативного управления.

Здание трехэтажное, 2-й степени огнестойкости, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (дошкольное образовательное учреждение), 1989 года постройки. Общая площадь здания детского сада 3541 кв.м., земельный участок площадью 5143 кв.м. Несущие стены керамзитобетонные панели, железобетонные плиты перекрытия. Кровля плоская, мягкая рулонная (рубероид). На крыше здания имеется ограждение. Эксплуатационное испытание проводилось организацией ООО «Ител» 27.08.2012года.

Освещение электрическое, отопление водяное. Планировочное решение здания представляет собой набор групповых, административных и бытовых помещений, имеющих выходы в общие коридоры, ведущие в лестничные клетки. Из здания имеется три эвакуационных выхода и один выход из пищеблока, служит для разгрузки, загрузки товара. Пути эвакуации не загромождены, очищены от снега. Дверные полотна открываются по направлению выхода из здания. Двери эвакуационных выходов, при наличии людей в здании, закрыты на легко открываемые задвижки без ключей.

В здании детского сада организацией ООО «Связь Сервис» проведен монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа (АКТ приемки установки в эксплуатацию от 06.09.2006). Ремонт и техническое обслуживание осуществляет МУП ТПО «Торг Сервис», согласно договора от 01.07.2012г. № 57-14/1-ТО.

В здании имеется внутреннее противопожарное водоснабжение (ПК- 9 шт.). Шкафы пожарные укомплектованы огнетушителями, пожарными рукавами, стволами, вентилями. Пожарные рукава с помощью соединительных головок подсоединены к пожарному стволу, крану. Все пожарные шкафы пронумерованы, указан номер вызова пожарной охраны. Своевременно производится перекатка пожарных рукавов на новое ребро (скатку). 21.11.2014 года была произведена ревизия внутреннего противопожарного водоснабжения (ПК), находится в исправном состоянии, копия акта предоставлена в ОНД.

Помещения в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения (28 огнетушителей), находятся в рабочем состоянии. На все огнетушители имеются паспорта. Планы (схемы) эвакуации разработаны, вывешены на видных местах. Заместителем заведующего по АХР Антоновской Еленой Владимировной, заведующим МБДОУ № 92 Исаевой Светланой Ивановной 01.12.2014 пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума, квалификационные удостоверения №197 и № 196 соответственно.

В ходе проведения проверки установлено, что заведующим МБДОУ № 92 «Детский сад «Облачко» подана декларация пожарной безопасности, которая зарегистрирована 05.04.2013 в ОНД по МО г. Норильск ГУ МЧС России по Красноярскому краю за № 04 429 007-ТО-00040.

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору



Н.Н. Егоров