

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

Управление надзорной деятельности

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (sekretar@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию город Норильск

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7gpn@m4c.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326

о прекращении производства по делу об административном правонарушении

г. Норильск

«19» августа 2014г

Я, заместитель главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Ганьжа Сергей Геннадьевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 326 возбужденного в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №92 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей «Облачко» (ИНН 2457051840, ОГРН 1022401630624), по части 13 статьи ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно материалам дела об административном правонарушении 15 августа 2014 с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 00 мин, на основании ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и распоряжения № 351 от 28 июля 2014 года, подписанного заместителем главного государственного инспектора МО г.Норильск по пожарному надзору С.Г. Ганьжа, проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания МБДОУ «Детский сад №92 «Облачко» от 20.05.2013 № 377/1/1, срок исполнения которого истек 15.07.2014 года.

В ходе проверки выявлено, что юридическим лицом МБДОУ «Детский сад №92 «Облачко» не выполнено в срок законное предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

- в детском саду средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны.

Протоколом об административном правонарушении от 15.08.2014 № 326, составленным государственным инспектором МО г.Норильск по пожарному надзору Егоровым Н.Н. зафиксировано невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования, за что предусмотрена административная ответственность **частью 13 статьи 19.5** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ).

В силу части 1 статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Для выполнения указанного предписания Управление общего и дошкольного образования Администрации г.Норильска обращалось в ФГКУ «7 отряд ФПС по Красноярскому краю» для разъяснения о возможности приема сигнала системы пожарной сигнализации (исх. № 280-3112 от 21.05.2014). В ответ на обращение ФГКУ «7 отряд ФПС России по Красноярскому краю» пояснило, что для принятия радиоуправляемого сигнала системы пожарной сигнализации идет работа по установке контрольно-приемного устройства обслуживающей организацией ООО «Фирма «Меркурий». На момент вступления в силу 14.07.2014 года ст. 83 федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» у ФГКУ «7 отряд ФПС России по Красноярскому краю» отсутствовала возможность принятия сигнала системы пожарной безопасности.

В данном случае юридическим лицом МБДОУ «Детский сад №92 «Облачко» предприняты все зависящие от него меры для выполнения предписания, в связи с чем вина юридического лица в совершенном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ отсутствует.

Помимо этого, необходимо учитывать, что положение ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 10.07.2012 года № 117-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно которому системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, вступило в законную силу только 13.07.2014 года и МЧС РФ предусмотрен переходный период при вступлении в силу указанного требования до 01.01.2015 года (План реализации решений протокола заседания координационного совета МЧС России от 19.06.2014 № 2 по вопросам государственного пожарного надзора, указание СибРЦ от 16.07.2014 № 7-23-8857 «О направлении разъяснений по порядку применения ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ»).

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность.

В соответствии с ч. 1 ст. 28.9 КоАП РФ при наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в ст. 24.5 КоАП РФ, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело об административном правонарушении, до передачи дела на рассмотрение, выносят постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу. Вина является субъективной стороной административного правонарушения, показывает психическое отношение к деянию и последствиям и входит в состав административного правонарушения. Таким образом, отсутствие вины означает отсутствие состава административного правонарушения и дело подлежит прекращению.

На основании изложенного и руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, ст. 28.9, КоАП РФ, ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении № 326, возбужденное по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении юридического лица – МБДОУ «Детский сад №92 «Облачко» прекратить до передачи дела на рассмотрение в суд на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1, 25.4, 25.5 КоАП РФ.


Юридическими лицами - вышестоящему должностному лицу - главному государственному инспектору МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Ивашенко В.В. по адресу: Красноярский край, г. Норильск ул. Ветеранов, 28, каб. № 312, либо в судебном порядке.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Постановление вынес:

Заместитель главного государственного инспектора
МО г.Норильск Красноярского края
по пожарному надзору
М.П.



(подпись)

С.Г. Ганьжа

Копию постановления получил (а): « 27 07 » 2014г. Сотникова /Л.А. Сотникова/
(дата) (подпись законного представителя ФИО)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (391) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (391) 227-09-19